

HK.90820.17.8.2023.TN  
KOMUNIKAT z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie jakości wody  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
piątek, 4 sierpnia 2023 r., godz. 11:00



**KOMUNIKAT nr 12/2023**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich**  
**z dnia 4 sierpnia 2023r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**  
**dotyczy wodociągu publicznego Czarnocin zaopatrującego Czarnocin oraz część Lichymi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w dniu 04 sierpnia 2023r. wydał decyzję nr 69/2023 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Czarnocin ze względu na przekroczenie stężenia manganu w wodzie. Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniach 03.07.2023r., 10.07.2023r., 31.07.2023r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

**informuje, że:**

- zawartość manganu w pobranych w dniach 03.07.2023r., 10.07.2023r. oraz 31.07.2023r. próbkach wody wynosiła od 57 do 67  $\mu\text{g/l}$ ,
- maksymalne dopuszczalne stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 50 $\mu\text{g/l}$ ,
- jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom,
- ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie do picia wyższa niżeli 100  $\mu\text{gMn/l}$  wpływa na smak i wygląd wody, może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych oraz może prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej. Przy stężeniu 200  $\mu\text{gMn/l}$  mangan często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która złuszcza się w postaci czarnego osadu.
- **spożywanie wody o stwierdzonym stężeniu manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów,**
- jakość wody w wodociągu publicznym Czarnocin jest stale monitorowana.

**Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zapewnia konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie pod numerem telefonu 77 44 00 325**

**Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich  
*mgr Katarzyna Kanoza*