

HK.90820.17.8.2023.MP

KOMUNIKAT z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Czwartek, 11 stycznia 2024r., godz. 13:00



KOMUNIKAT nr 1/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich
z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
dotyczy wodociągu publicznego Czarnocin zaopatrującego Czarnocin oraz część Lichyni**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w dniu 11 stycznia 2024r. wydał decyzję prolongującą nr 5/2024 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Czarnocin ze względu na przekroczenie stężenia manganu w wodzie. Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w okresie od 01 września 2023r. do 04 stycznia 2024r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

informuje, że:

- zawartość manganu w pobranych próbkach wody w okresie od 01 września 2023r. do 04 stycznia 2024r. wynosiła od 51,1 do 99,4 $\mu\text{gMn/l}$,
- maksymalne dopuszczalne stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 50 $\mu\text{gMn/l}$,
- jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia,
- ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie do picia wyższa niżeli 100 $\mu\text{gMn/l}$ wpływa na smak i wygląd wody, może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych oraz może prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej. Przy stężeniu 200 $\mu\text{gMn/l}$ mangan często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która złuszcza się w postaci czarnego osadu.
- spożywanie wody o stwierdzonym stężeniu manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów,
- jakość wody w wodociągu publicznym Czarnocin jest stale monitorowana.

**Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zapewnia
konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie pod nr telefonu 77 44 00 325.**

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
mgr Katarzyna Kanoza